表Ⅱ-1 地下水水質調査結果

平成28年度

項目		調査地点	地下水No.3												基準
		調査年	平成28年									平成29年			
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日			4/26												
採水時刻			13:45												
気温		(℃)	27.0												
水温		(℃)	25.3												
地下水位(GL)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
透視度		(cm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水色・外観			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
臭気			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
電気伝導度		(mS/m)	53.7												
塩素イオン濃度		(mg/l)	38.3												
ダイオキシン類		(pgTEQ/l)	－	－	－	－	－	0.083	－	－	－	－	－	－	≦1
地下水検査項目	アルキル水銀	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	総水銀	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	≦0.0005
	カドミウム	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	鉛	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	六価クロム	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	≦0.05
	ヒ素	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	全シアン	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.1	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	PCB	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.03
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	四塩化炭素	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.04
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.006
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	ﾁｳﾗﾑ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	≦0.006
	ｼﾏｼﾞﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	≦0.003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	ｾﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.002	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	≦0.05
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	≦0.1