

表Ⅱ-1 地下水水質調査結果

平成30年度

項目	調査地点 調査年 調査月	地下水No.3												基準
		平成30年										平成30年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日		4/20	5/14	6/18	7/9	8/6	9/10	10/12	11/5	12/3	1/7	1/25		
採水時刻		10:30	10:38	11:15	11:30	13:15	10:54	11:35	11:19	13:16	13:55	11:05		
気温	(°C)	25.5	30.5	32.0	32.0	31.0	32.0	21.8	28.2	26.2	22.9	21.0		
水温	(°C)	23.0	27.1	25.2	26.0	26.3	25.5	24.5	25.0	24.8	24.0	21.9		
地下水水位(GL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
透視度	(cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
水色・外観		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
電気伝導度	(mS/m)	63.7	52.7	54.2	58.4	57.2	62.8	58.4	56.6	63.1	62.2	57.6		
塩素イオン濃度	(mg/l)	38.6	34.7	33.8	38.3	36.2	36.5	36.7	35.1	42.3	36.3	39		
ダイオキシン類	(pgTEQ/l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1	
地下水 検査 項目	アルキル水銀	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	検出されないこと	
	総水銀	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	≦0.0005	
	カドミウム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	≦0.01	
	鉛	(mg/l)	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	≦0.01	
	六価クロム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	≦0.05	
	ヒ素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	≦0.01	
	全シアン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	検出されないこと	
	PCB	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	検出されないこと	
	トリクロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.03	
	テトラクロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.01	
	ジクロロメタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.02	
	四塩化炭素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.02	
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦1	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.006	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.002	
	チウラム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	≦0.006	
	シマジン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	≦0.003	
チオベンカルブ	(mg/l)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	≦0.02		
ベンゼン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.01		
セレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	≦0.01		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.002		
1,4-ジオキサン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	≦0.05		