表Ⅱ-2 地下水水質調査結果

平成30年度

項目		調査地点	地下水No.6												基準
		調査年	平成30年									平成30年			
		調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日			4/20	5/14	6/18	7/9	8/6								
採水時刻			10:12	10:59	11:20	11:43	14:57								
気温		(℃)	26.0	28.5	32.0	32.5	32.8								
水温		(℃)	24.3	26.5	26.1	27	28.0								
地下水位(GL)			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
透視度		(cm)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水色・外観			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
臭気			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
電気伝導度		(mS/m)	123	122	116	116	116								
塩素イオン濃度		(mg/l)	194	184	177	177	182								
ダイオキシン類		(pgTEQ/l)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	≦1
地下水検査項目	アルキル水銀	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	総水銀	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	≦0.0005
	カドミウム	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	鉛	(mg/l)	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	六価クロム	(mg/l)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	≦0.05
	ヒ素	(mg/l)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	全シアン	(mg/l)	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	PCB	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.03
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	四塩化炭素	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.04
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.006
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	ﾁｳﾗﾑ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	≦0.006
	ｼﾏｼﾞﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	≦0.003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	≦0.02
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	ｾﾚﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.01
	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	≦0.002
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/l)	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	≦0.05