

記入例

様式第8号（第16条関係）

改修等報告書

令和元年5月25日

嘉手納消防署
署長 殿

住所 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良 1220
株式会社ニライ消防
氏名 代表取締役 カナイ 太郎 印

防火対象物立入検査結果通知書
右上の日付を記載して下さい。

(建物の名称及び所在地)

名称 ステーキハウス ニライカナイ

所在地 沖縄県中頭郡北谷町字桑江 473-1

令和元年5月1日付けの立入検査結果通知書により指摘された事項については、下記のとおり改修等を行いました。

防火管理者 カナイ 次郎 印

立入検査結果通知書の指摘番号	改修した内容又は改修計画の内容	改修した日付又は計画を実施する日付	※ 適用
1	避難経路の障害となっていた物件を除去しました。	令和元年5月15日	
2	自動火災報知設備の発信機の故障を改修しました。	令和元年5月20日	
3	屋内消火栓設備の消火ポンプの修理の見積書を別添のとおり徴しましたので、改修します。	令和元年6月15日	
※ 受付欄	※ 経過欄		

備考※印の欄は記入しないこと。