表Ⅱ-3 放流水水質調査結果

令和6年度

| 項目 | | 調査地点 | 処理施設放流水 | | | | | | | | | | | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 調査年 | 令和6年 | | | | | | | | 令和7年 | | | |
| | | 調査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 採水月日 | | | 4/23 | 5/14 | 6/4 | 7/9 | 8/6 | | | | | | | | |
| 採水時刻 | | | 10:00 | 9:55 | 10:30 | 10:10 | 13:45 | | | | | | | | |
| 気温 | | (℃) | 27.7 | 27.3 | 28.2 | 32.7 | 35.1 | | | | | | | | |
| 水温 | | (℃) | 27.2 | 27.0 | 27.5 | 32.0 | 33.0 | | | | | | | | |
| 地下水位 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 透視度 | | (cm) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 水色・外観 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 臭気 | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 水素ｲｵﾝ濃度 | | | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | | | | | | | | 5.8～8.6 |
| 生物学的酸素要求量(BOD) | | (mg/l) | 1.6 | 4.4 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | | | | | | | | ≦60 |
| 化学的酸素要求量(COD) | | (mg/l) | 5.8 | 6.1 | 3.9 | 5.6 | 6.4 | | | | | | | | ≦90 |
| 浮遊物質量(SS) | | (mg/l) | 1未満 | 1.0 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | | | ≦60 |
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質量・鉱油類 | | (mg/l) | － | － | － | － | <1 | － | － | － | － | － | － | － | ≦5 |
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質量・動植物油脂類 | | (mg/l) | － | － | － | － | <1 | － | － | － | － | － | － | － | ≦30 |
| フェノール類 | | (mg/l) | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | － | － | ≦5 |
| 銅 | | (mg/l) | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦3 |
| 亜鉛 | | (mg/l) | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦5 |
| 溶解性鉄 | | (mg/l) | － | － | － | － | 0.02 | － | － | － | － | － | － | － | ≦10 |
| 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ | | (mg/l) | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦10 |
| クロム | | (mg/l) | － | － | － | － | 0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦2 |
| 大腸菌群数 | | (mg/l) | － | － | － | － | 0 | － | － | － | － | － | － | － | ≦3000 |
| 窒素 | | (mg/l) | 15 | 17 | 20 | 25 | 12 | | | | | | | | ≦120 |
| 全燐 | | (mg/l) | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | － | － | ≦16 |
| ダイオキシン類 | | (pgTEQ/l) | － | － | － | － | 0.000063 | － | － | － | － | － | － | － | ≦10 |
| 排水基準項目 | カドミウム | (mg/l) | － | － | － | － | <0.003 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.1 |
| | 全シアン | (mg/l) | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | － | － | ≦1 |
| | 有機リン化合物 | (mg/l) | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | － | － | ≦1 |
| | 鉛 | (mg/l) | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.1 |
| | 六価クロム | (mg/l) | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.5 |
| | ヒ素 | (mg/l) | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.1 |
| | 総水銀 | (mg/l) | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.005 |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | 検出されないこと |
| | ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.003 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.3 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.1 |
| | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.2 |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.02 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.04 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.2 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.04 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.4 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.3 | － | － | － | － | － | － | － | ≦3 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.006 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.06 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.02 |
| | ﾁｳﾗﾑ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.006 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.06 |
| | ｼﾏｼﾞﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.003 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.03 |
| | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.2 |
| | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.1 |
| | セレン | (mg/l) | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.1 |
| | ふっ素 | (mg/l) | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | － | － | ≦8 |
| | ほう素 | (mg/l) | － | － | － | － | 0.77 | － | － | － | － | － | － | － | ≦10 |
| | ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物等 | (mg/l) | － | － | － | － | 9.1 | － | － | － | － | － | － | － | ≦100 |
| | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | (mg/l) | － | － | － | － | <0.05 | － | － | － | － | － | － | － | ≦0.05 |