

表Ⅱ-1 地下水水質調査結果

令和6年度

項目	調査地点 調査年 調査月	地下水No.3												基準
		令和6年						令和7年						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日		4/23	5/14	6/4	7/9	8/6	9/10	10/8	11/5	12/10	1/14	2/4		
採水時刻		9:35	10:20	10:00	9:57	12:04	9:30	11:10	10:50	10:50	9:40	9:50		
気温	(°C)	27.5	27.3	25.7	31.2	32.4	29.0	29.0	27.0	21.0	16.0	14.0		
水温	(°C)	24.7	24.5	25.0	26.7	27.0	25.2	25.1	24.2	22.0	24.0	21.0		
地下水位(GL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
透視度	(cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
水色・外観		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
電気伝導度	(mS/m)	48	50	52	42	43	46	42	45	42	46	48		
塩素イオン濃度	(mg/l)	30	31	34	27	31	32	29	34	31	31	31		
ダイオキシン類	(pgTEQ/l)	-	-	-	-	0.44	-	-	-	-	-	-	≦1	
地下水 検査 項目	アルキル水銀	(mg/l)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	検出されないこと	
	総水銀	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	≦0.0005	
	カドミウム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	≦0.01	
	鉛	(mg/l)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	≦0.01	
	六価クロム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	≦0.05	
	ヒ素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	≦0.01	
	全シアン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	検出されないこと	
	ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	検出されないこと	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.03	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.01	
	ジクロロメタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.02	
	四塩化炭素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.02	
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦1	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.006	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.002	
	チウラム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	≦0.006	
	シマジン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	≦0.003	
チオベンカルブ	(mg/l)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	≦0.02		
ベンゼン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.01		
セレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	≦0.01		
クロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	≦0.002		
1,4-ジオキサン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	≦0.05		