

表Ⅱ-2 地下水水質調査結果

令和6年度

項目	調査地点 調査年 調査月	地下水No.6												基準
		令和6年						令和7年						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日		4/23	5/14	6/4	7/9	8/6	9/10	10/8	11/5	12/10	1/14	2/4		
採水時刻		9:48	10:05	10:15	10:20	12:53	9:55	11:21	11:08	10:20	9:50	10:05		
気温	(°C)	27.5	27.3	25.7	31.2	32.4	29.1	29.0	28.2	21.0	16.0	14.0		
水温	(°C)	24.5	24.2	24.0	27.5	27.7	25.0	26.0	25.1	22.0	23.0	20.0		
地下水位(GL)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
透視度	(cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
水色・外観		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臭気		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
電気伝導度	(mS/m)	86	83	66	82	84	72	73	81	77	73	77		
塩素イオン濃度	(mg/l)	130	130	86	130	130	110	120	120	140	130	130		
ダイオキシン類	(pgTEQ/l)	-	-	-	-	0.29	-	-	-	-	-	-		≦1
地下水 検査 項目	アルキル水銀	(mg/l)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-		検出されないこと
	総水銀	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-		≦0.0005
	カドミウム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-		≦0.01
	鉛	(mg/l)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-		≦0.01
	六価クロム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-		≦0.05
	ヒ素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-		≦0.01
	全シアン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-		検出されないこと
	ポリ塩化ビフェル	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-		検出されないこと
	トリクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.03
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.01
	ジクロロメタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.02
	四塩化炭素	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.02
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.006
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.002
	チウラム	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-		≦0.006
	シマジン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-		≦0.003
チオベンカルブ	(mg/l)	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-		≦0.02	
ベンゼン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.01	
セレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-		≦0.01	
クロロエチレン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-		≦0.002	
1,4-ジオキサン	(mg/l)	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-		≦0.05	