一般廃棄物処理施設の維持管理状況に関する情報の公表について（令和8年度）
［比謝川行政事務組合環境美化センター　焼却1号炉］

1　処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

一般廃棄物の種類	焼却処理量（単位：ﾄﾝ）											
可燃ごみ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	999.34	884.45	924.18	867.59	755.75	946.02						

2　燃焼室中の燃焼ガスの温度（連続的に測定し記録したもの）　日平均値の月平均値

測定を行った位置	燃焼室出口											
測定結果の得られた年月日 ＜稼動時は常時測定＞	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
測定の結果(℃) ＜月平均値＞	911	903	889	903	900	891						

3　集じん器に流入する燃焼ガスの温度（連続的に測定し記録したもの）　日平均値の月平均値

測定を行った位置	集じん入口											
測定結果の得られた年月日 ＜稼動時は常時測定＞	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
測定の結果(℃) ＜月平均値＞	184	183	182	184	183	183						

4　煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（連続的に測定し記録したもの）　日平均値の月平均値

測定を行った位置	煙突中間部											
測定結果の得られた年月日 ＜稼動時は常時測定＞	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日
測定の結果(ppm) ＜月平均値＞	11	13	21	22	27	25						

※測定結果は酸素濃度12%の換算値　　※法令等の基準値100ppm

5　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	稼動時は常時機械除去

6　煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した位置	煙突中間部	煙突中間部	法令等規制値
排ガスを採取した年月日			
測定結果が得られた日			
測定の結果（ng-TEQ/m³N）			5

※測定結果は酸素濃度12%の換算値

7　ばい煙量又はばい煙濃度

排ガスを採取した位置		煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	煙突中間部	管理規制値	法令等規制値	備考
排ガスを採取した年月日										
測定結果が得られた日										
測定の結果	ばいじん濃度（g/m²N）							0.05	0.15	2回/年
	硫黄酸化物濃度（m³/h）							60	60	2回/年
	窒素酸化物濃度（ppm）							100	250	6回/年
	塩化水素の濃度(mg/m³)							200	700	6回/年
	全水銀の濃度(μg/m³)							50	50	3回/年

※測定結果は酸素濃度12%の換算値