

記入例

様式第8号(第16条関係)

改修等報告書

令和元年5月25日

ニライ消防本部(消防署)
消防長(署長) 様

住所 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良1220
株式会社ニライ消防
氏名 代表取締役 カナイ 太郎
電話番号 098-956-0000

防火対象物立入検査結果通知書
右上の日付を記載して下さい。

建物(施設)名称 : スターキハウス ニライカナイ
所在地 : 沖縄県中頭郡北谷町字吉原791-9
連絡先(職・氏名) : カナイ 太郎

令和元年 5月 1日付けの立入検査結果通知書により指摘された事項については、下記のとおり改修等を行いました。

指摘番号	改修した内容(改修予定内容)	改修(予定)年月日
1	避難経路の障害となっていた物件を除去しました。	令和元年5月15日 (改修済み)改修予定)
2	自動火災報知設備の発信機の故障を改修しました。	令和元年5月20日 (改修済み)改修予定)
3	屋内消火栓設備の消火ポンプの修理の見積書を別添のとおり徴しましたので、改修します。	令和元年6月15日 (改修済み)改修予定)
※受付欄	※ 経 過 欄	

- (注) 1 ※印は、記入しないこと。
2 項目が多い場合は、別紙により添付すること。
3 改修予定の場合は、計画内容を具体的に記載すること。